

# Silvia Novosadová

Domov pro seniory, Praha 2 – Vinohrady

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / ZS 2019\_2020

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost návrhu dispozice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

další poznámky a hodnocení

# průvodní zprávě odstavec A.1.3.6 Údaje o obecných požadavcích na využití území nemá nic do činění s uváděnou vyhláškou 499/2006sb.

# zapracovat na zpřehlednění koordinační situace, sítě v legendě a ve výkresu musí být stejně barevné, vypíchnout nadzemní objekty, stávající objekty

# do m.č. 001.01 v 1.PP vede schodiště z nižšího podlaží?

# ke grafickému zpracování: potlačil bych tloušťky čar kót a naopak zvýraznil konstrukce, aby z výkresu více vystoupil objekt samotný

# výška stupně schodiště neodpovídá vyhlášce 398/2009 sb. O obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

# příčky mezi pokoji pro ubytování nesplní požadavky na akustický útlum (požadavek pro kategorii E. Zdravotnická zařízení, stěny: stavební neprůzvučnost 47 dB)

# čísla místností by měla být jedinečná, nezaměnitelná v rámci celého objektu (vhodné je z čísla místnosti vyčíst i podlaží, ve kterém se místnost nachází)

# nenašel jsem půdorys základů

# pěkně zpracovaná část TZB

26.1.2020

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B - velmi dobře

1,5