

## POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

student/ka **Zdenka S t u d e n á**

název práce **Domov pro seniory Praha 2 - Vinohrady**

hodnocení Podkladem pro bakalářský projekt byla studie domova pro seniory, místa pro klidný život nejen nesoběstačných, částečně nebo zcela imobilních seniorů a dospělých osob s těžším stupněm demence. Domov nabízí vedle pečovatelských úkonů také ošetřovatelskou, rehabilitační a zdravotní péči, paliativní péči, a to nepřetržitě 24 hod denně.

Cílem studie bylo vytvoření moderního areálu složeného z více obytných objektů doplněných o další potřebné služby, který nabídne nejen bezpečnost a soukromí, ale také možnost každodenního vzájemného setkávání.

Zadáním bakalářské práce je severozápadní část pětipodlažního objektu, ve kterém se nachází denní stacionář, byty pro soběstačné seniory, zdravotnická zařízení a prostory kavárny.

Architektonická studie je ve stavebním projektu respektována, architektonický výraz odpovídá účelu a hmota novostavby odpovídá měřítku zástavby v dané lokalitě.

Práce je prezentována v obvyklém rozsahu.

Stavební řešení obsahuje všechny předepsané části a náležitosti.

V projektu lze nalézt určité drobné dílčí nedostatky, a to:

- jako koordinační situaci je prezentována situace POV. Chybí zde severka, rozměry navrhovaných objektů, přípojek, výškové kóty terénu, odstupy objektů od hranic pozemku, dále pak podrobnější legenda značení
- výkres základů je zbytečně prezentován v měřítku 1 : 50, chybí zde stavební detaily, kóty, šrafy konstrukcí v řezu a jejich popisy
- ve výkresech půdorysů chybí podrobnější popis konstrukcí, číslování schodišťových stupňů, chybně je kresleno napojení konstrukcí v řezu, měla by být podrobnější tabulka místností, okno u schodiště je zakresleno s tepelným mostem
- ve výkresech řezů, pohledů chybí na toto měřítko více podrobností
- detaily by bylo lépe prezentovat v měřítku 1 : 10
- v detailu skladby střešního pláště S1 se pod asfaltové pásy nedává geotextilie, pásy se lepí na pevný podklad na speciálně upravenou tepelnou izolaci

Část technických zařízení budovy je zpracována v požadovaném rozsahu.

Část interiér řeší kuchyni v domově pro seniory v denním stacionáři. Projekt je řešen v dostatečném rozsahu v barevném provedení i s výpisem prvků.

Návrh klasifikace **B - velmi dobře**

V Praze 1. 3. 2021

prof. Ing. arch. Irena Šestáková