

Posudek bakalářské práce LS 2021/22 - Lucie Tiralová

Základní umělecká škola v Mělníku.

Stavba je situována na vyjimečných pozemcích města, na okružní Tyršově třídě v centru. Návrh byl jen s drobnými úpravami dopracován do dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k umístění a funkčnímu využití se jedná o velkou příležitost jak město a přílehlé okolí obohatit. Vnitřní prostorové řešení skvěle školu utváří a nabízí více možností obývání. Je sympatická prostota a střídmost vnějšího výrazu stavby, ale bylo by potřebné vše dotáhnout, rozvinout - proporce, materiály, barevnosti, řešení detailu.

Z hlediska návrhu je na zvážení zapojit požární schody více do dění v domě, a případně minimalizovat jejich rozměry. Promyslet pečlivě rozměry horního prosklení středové haly a prostorových vazeb okolo hlavního schodiště. U velkého sálu přehodnotit polohu technické místnosti a zázemí. Zároveň do fasády lépe zapojit sání vzt.

Dokumentace splňuje požadovaný rozsah, ale vykazuje nesrovnalosti. Chybějící informace v koordinační situaci, výškové kóty terénu jak v situaci tak půdorysech, nesprávné šrafy konstrukcí v řezech i půdorysech, podlahy v řezech se nepojednávají, obrysové čáry i uvnitř kcí, nejsou vyznačeny řezy v půdorysech, v tabulkách místností chybí informace o úpravě stropů, řez veden výtahovou šachtou mimo okna, nejasné značení podhledů v řezech.

Interiér se věnuje hale a pobytovému schodišti, detail schodiště ale chybí. V konstrukční části je pobytové schodiště betonováno v plné hmotě, vzhledem k váze by bylo možné provést betonovou konstrukci jako šikmou desku a tvar schodů již z lehké dřevěné konstrukce, nebo zkusit řešit jinak.

Připomínky jsou odstranitelné v navazujících fázích projektu.

Projekt hodnotím známkou C



12.6.2022 Jiří Poláček