



Název práce: Asistované bydlení Šolínova

Jméno autora: Yevheniia Bykova

FA ČVUT / 15118 / Ateliér Juha-Navrátil-Tuček

Vedoucí bakalářské práce: Ing.arch. Michal Juha

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vývoj projektu od ATZBP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
přístup studenta - účast na konzultacích	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost architektonicko - stavebního řešení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
udržení původního arch, konceptu v BP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost jednotlivých částí dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
návrh fasády- obklad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hodnocení vedoucího BP po dopracování						1,8

slovní hodnocení

S ohledem na osobní problémy, za jakých studentka dokončovala svoji práci, musím konstatovat, že jsem byl příjemně překvapen výsledkem. Nechci také hodnotit nebo bodovat přístup k práci, protože vzhledem k uvedenému je to nehodnotitelné. Studentka udělala maximum pro dokončení práce. BP má požadovanou strukturu i doplnění podle požadavku na dopracování BP, který jsem připravil (3.10.2023). Jsou doplněny situace, průvodní i souhrnná technická zpráva a opraveny chyby vytýkané při obhajobě v LS 2023. Z velkých zásahů zmiňuji opravenou statiku stropu nad parkingem, zvětšení některých malých oken obytné části, změna číslování místností, podhledy, doplnění koordinační situace, kótování. Studie, ze které vycházela byla zajímavá, a především nekopírovala žádné používané řešení. Tím si nastavila laťku pro některá technická řešení i s rizikem, že budou složitá. V tom vidím největší přínos této BP.

další komentář v bodech / konkrétní detailní poznámky - výčet

Situace

- sítě se kreslí ustálenými značkami podle ČSN

Řezy.

- chybí hlavní výškové kóty (atiky, výtahová šachta)
- chybí skladby konstrukcí

Půdorysy

- stále chybí zakreslené obklady a jejich výšky, v zádveří chybí čistící zóny, zábradlí na rampě je částečně okótováno jen v řezu, chybí u něj odkaz na zámečnický výrobek

Různé

- není zřetelné, jak jsou založeny vstupní vnější schody a rampy při fasádě

Technické řešení fasády- dobře detailně rozkleslené jednotlivé fasádní prvky včetně základních detailů.

Grafické zpracování výkresů: dobré

otázky k obhajobě

Představte dopracované části a případně vyvolané změny v řešení.

závěr, hodnocení

Doporučuji práci Yevheniie Bykove k obhajobě a hodnotím C.

12.6.2024 / Ing.arch. Michal Juha