

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	„ZELENÁ KASKÁDA“ obytný dům s Coworkingem
Jméno autora:	Andrea Dokoupilová
Typ práce:	Bakalářská práce
Fakulta/ústav:	Fakulta architektury (FA)
Katedra/ústav:	15127 – Ústav navrhování I
Vedoucí práce:	prof. Ing. arch. Miroslav Cikán
Pracoviště vedoucího práce:	15127 – Ústav navrhování I

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

náročnější

Předmětem bakalářské práce je dopracování studie bakalářské práce zpracované v zimním semestru 2023 do stupně projektové dokumentace pro stavební povolení / povolení záměru s prvky dokumentace pro provedení stavby. Cílem bylo sjednocení města jako Návrat Formanova Černého Petra, měřítka lidskosti na opravenou scénu města. Objekt bytového domu je řešen v rámci širšího skupinového zadání ateliéru v lokalitě Kolíně – Zálabí KOLÍN GREAT REPAIR : VELKÁ OPRAVA.

Předmětem bakalářské práce bylo dopracování studie do stupně projektové dokumentace pro stavební povolení. V návrhu byl dán akcent na zapojení domu a jeho parteru do nově navrženého prostranství města a bytového parteru do nově vznikajícího vnitrobloku. Navržená kombinace domu s aktivním parterem do ulice s akcentem navazujícího bydlení, atak další podpůrnou vazbu stabilizující společenství sociální rozmanitostí s podporou veřejných funkcí v parteru a navazujícím 1. podlaží.

Splnění zadání

splněno

1. Architektonicko-stavební řešení a profesní část dle stávajících standardů projektové dokumentace (PD) pro provádění stavby dle vyhláška č. 131/2024 Sb. Splněno: zprávy, půdorysy pohledy, řezy, tabulky skladeb s výpočtem tepelného odporu splněny, bilanční tabulky, dokumentace a výpočty profesních částí splněno.
2. Vybrané detaily pro řešení specifické situace v rozsahu PD pro provádění stavby a měřítku 1:1 až 1:10, a v jednom řezu v 1 :20(25). splněno, propracované standardní detaily.
3. Návrh integrace domu do veřejného prostoru města - parteru ulice/uličního profilu (předprostor domu, dlažby, povrchy, veřejné osvětlení, zeleň, příp. venkovní mobiliář). Chybí.
4. Vybraná interiérová část v rozsahu základní výtvarné koncepce domu - materiály, barevnost, osvětlení, detail, cílová atmosféra: doložená vizualizacemi, pohledy, půdorysem a řezem), specifikace hlavních prvků, dokladováno technickými listy (chybí) a vlastnostmi, pro vybranou část výpočet osvětlení. Návrh interiéru domu je civilní, promyšlený, přesvědčivý.
5. Detaily vestavěného nábytku a základní sestavy mobiliáře deklarující zařaditelnost a obytnost. Je splněno.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Studie pro bakalářskou práci byla zpracována v zimním semestru 2023 provázeném návštěvou Vídně oblasti Aspern Seestadt. Ve studii studentka s vysokým zájmem o věc zcela samostatně navrhla invenční, prostorově ekonomický, zpracováním progresivní obytný dům s veřejnou funkcí coworkingu s propracovanou interiérovou částí, otevřenou do prostoru společného dvora. Dům je elegantní, technické řešení je relevantní s odpovědnou propracovaností konstrukční a technologické části. Práce je komplexní, samostatná, rozvíjená systematicky se setrvalým pokrokem svědčící a odpovědným přístupem k navazující fázi BP.

Odborná úroveň

A - výborně

Práce je na velmi dobré úrovni. Stavba je promyšlená, citlivě komponovaná, výrazem s dobrou podporou konstrukčního

řešení. Detaily jsou, funkční, trvanlivé. V detailu propracovaném interiéru mateřské školky nabízí praktické řešení prostorové, funkční a materiálové řešení s relevancí ve volbě materiálů a povrchů s výpočtovým ověřením světelných podmínek.

B výborně

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Práce je přehledná, ucelená, dobře graficky zpracovaná, v rámci zadání disponuje přesahem ve své kvalitě, ale i objemu a propracovanosti ve více rovinách do prostředí dobře integrovaného realizovatelného domu

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

V bakalářské práci jsou citována technická řešení a výrobky bez samostatného zdrojového / citačního seznamu. Na závěr jsou uvedeny zdroje literatury. Mohly být uvedeny technické listy materiálů, výrobků a řešení, včetně uvedení zdrojů použitých BIM prvků, včetně odkazu na www. To v práci postrádám.

Další komentáře a hodnocení

BP má ambice experimentovat v prostorovém a pak i konstrukčním řešení, je ale odpovědným konstrukčním ověřováním, které má za cíl přesvědčit o svém zakotvení a s uspokojením obstát.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Oceňuji zpětně spolupráci celé skupiny studentů v zadání řešení lokality města Kolína, kteří byli schopni se v areálu koordinovat a dostat cíle propojeného objektového celku. Oceňuji osobní zájem všech dostat kvality vlastního projektu domu ve fázi bakalářské práce, který zastává důstojnou a kvalitní pozici v promyšleném celku.

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B - velmi dobře**.

Datum: 6.6.2025

Podpis:

