

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ATELIER: SOSNA - FILSAK

STUDENT: DAVID HAŇKOVSKÝ

NOHAMA PEVNĚ NAD ZEMÍ

ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Oceňuji jednoznačný a silný koncept projektu. Statické řešení je determinováno jednoznačným koncepčním rozhodnutím - zachováním budovy historické fabriky. Pro pochopení současnosti je historická stopa stěžejní, i když zde není předmětem památkové ochrany, průmyslová architektura je významným dědictvím českých zemí v rámci Rakousko uherské monarchie, a je třeba hluboce přemítat o jejím významu a chránit ji. Projekt ukazuje, že při citlivém přístupu je možné dosáhnout mimořádné výraznosti. Koncepční, statické a architektonické řešení tu harmonicky souzní.

Levitující části objektu ale v podstatě chybí vstupní hala. I při aktivaci současného dvora je nutné, samozřejmě a intuitivně zpřístupnit kancelářskou část i z ulice Dělnické. V projektu sice vstup navržen je, ale je vždy nutné projít skrze dílenskou část.

TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ

V koordinační situaci chybí zakreslený požárně nebezpečný prostor. U přípojek by měla být uváděna jejich délka. Chybí pozice jeřábu.

Výkresy jsou zpracovány pečlivě, detail je proveden jako komplexní řez fasádou. Pro lepší ilustrativnost by bylo vhodné provést řez oknem ještě v podrobnějším měřítku, aby byly například jasně patrné pozice parotěsných pásek. V místě průchodů nosných jader objektu střechou a stropy fabriky by byla vhodná dilatace. Posunutím nové střechy fabriky o přibližně 500 mm by odpadla nutnost zábradelních prvků, protože atika domu by vytvořila svojí výškou potřebné zábradlí bez dalších přidávaných prvků. Kotvení hydroizolace na železobetonovou fasádu v místě pochozí terasy na střeše fabriky pomocí přitlačného průběžného profilu je sice řešení funkční, ale nepříliš vzhledné. Bylo by ho možné provést jinak?

U tabulek výplní je nezbytné uvádět povrchové úpravy, typ laku, typy skel, jejich solární faktor, materiál a standard kování, závěsů. Preciznost textové specifikace v tabulkách PSV a skladbách je nutností pro dosažení kýženého výsledku.

V PBR chybí půdorys přízemí.

HODNOCENÍ

Bakalářská práce je ale přes mé drobné výhrady zpracována velice pečlivě, oceňuji odvážnost koncepce a její rozvinutí.

Navrhuji A.

Vojtěch Sosna

V Praze 12.6.2025