

Jan-Michael Lašek

Bydlení na Vyhlídce, Karlovy Vary

ATELIER ŠESTÁKOVÁ – DVOŘÁK

LS 2024-2025

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	1,0	☐	☐	☐	☐	☐
rozsah práce	1,0	☐	☐	☐	☐	☐
úplnost	1,0	☐	☐	☐	☐	☐
věcná správnost technického řešení a detailů	1,0	☐	☐	☐	☐	☐
věcná správnost návrhu dispozice	1,0	☐	☐	☐	☐	☐
grafika zpracování	1,0	☐	☐	☐	☐	☐

další poznámky a hodnocení

práci prakticky nemám co vytknout, po technické, grafické i koncepční stránce jde o výbornou práci. Snad jen drobnosti – bál bych se parametru stavební neprůzvučnosti navržených mezibytových tvárnic – tam to s korekcí vyjde těsně, součinitel prostupu tepla železobetonovou stěnou oddělující ložnice od schodiště, tam bych možná navrhl drobné zateplení, ve skladbě S3 bych se bál protlačení nopové folie do asfaltového souvrství pod „květináčem“, ve skladbách podlah bych prohodil pořadí vrstev kročejové a tepelné izolace (na stavbě by kročejovou izolaci při provádění rozvodů v podlahách zničili)

celkově velmi pěkně zpracovaná práce, technicky na vysoké úrovni (jak jsem již psal)

1.6.2025

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení A – výborně

1,0