

autor / autorka: Bc. Jiří Borecký

ateliér: Kordovský - Vrbata, Ústav navrhování II

vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

odborný asistent / odborná asistentka: Ing. Arch. Ladislav Vrbata

oponent / oponentka: Ing. Arch. Tomáš Hořava

Slovní zhodnocení

(max. 2000 znaků)

Diplomová práce řeší návrh horské chaty v místě zaniklého rekreačního objektu vzdáleného cca kilometr od souvislé zástavby obce Lázně Libverda.

Autor volí sympatickou podélnou hmotu, jejíž dominantním prvkem na průčelí je výrazná dřevěná diagonální konstrukce. Ta je elegantní, i když se nezdá být zdůvodněna konstrukčním účelem (nosné jsou příčné nosné stěny-?). Budova má plochou vegetační střechu, která přispívá k organickému včlenění objektu do krajinného kontextu.

Lineární pojetí objektu umožňuje přehledné provozní řešení, a budova tak i působí. Při bližším pohledu však vidíme provozní nejasnosti většího i menšího významu: stavba horského rekreačního objektu kilometr od nejbližší možnosti stravování je neobvyklá, a nejde jen o stravování (lidé jsou zvyklí večer posedět ve veřejném prostoru, s konzumací, zde jim zbývají jen soukromé aktivity; není tu ani sklad nápojů, které by mohl recepční prodávat); v 1.PP je příprava snídaní, prostor pro jejich konzumaci jsem ale nenašel (pokud by to mělo být, dosti atypicky, na pokojích, mělo by to být patrné z detailních dispozičních schémat); na ubytovacích podlažích není žádné pracoviště pokojské; v objektu není sociální zázemí zaměstnanců (šatny a umývárny, WC atd.); chybějí m.j. úklidové komory; shromažďování a odvoz tuhého domovního odpadu se nezdá být řešeno, dtto odpad z přípravy snídaní i z jejich konzumace; provozní kancelář (1.07) nemá přirozené osvětlení, atd.

Autor řeší i popisuje technickou infrastrukturu budovy, i když ne zcela přesvědčivě, např. ubytovací jednotky nemají zakreslena žádná instalační jádra pro odvětrání, technické zázemí objektu je pojata dosti schematicky; popis stavebně konstrukčního řešení jsem nenašel. Zmínku by zasloužilo např. řešení stropní konstrukce nad bazénem, která by musela obsahovat konstrukční výměny pro stěnový (?- popis kce nemáme) nosný systém ubytovacích podlaží nad sebou.

Formální a grafické zpracování projektu, úplnost

(max. 300 znaků)

Elaborát je vypracován čitelně, dokumentace je srozumitelná a doplněná sadou vizualizací. Projekt je uveden rešerší širšího kontextu obce i krajiny.

Otázky k obhajobě

(volitelně, max. 300 znaků)

Stavebnětechnické aspekty umístění ubytovacích podlaží nad halovými prostory typu bazén, restaurace apod.: konstrukce, instalace.

Závěrečné shrnutí a návrh známky

(max. 500 znaků)

Předložený diplomní projekt vykazuje jisté kvality v návrhu a začlenění do krajiny, ale v provozních - a částečně i v technických - aspektech ho nepovažuji za zcela přesvědčivý.

Navržené hodnocení: C - dobře



V Praze dne 28. 05. 2025

Ing. Arch. Tomáš Hořava

Příloha: 0