

Jolana Jedličková

Bytové domy Velešín

ATELIER ŠESTÁKOVÁ – DVOŘÁK

LS 2024-2025

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu			2,0			
rozsah práce	1,0					
úplnost	1,0					
věcná správnost technického řešení a detailů			2,0			
věcná správnost návrhu dispozice				2,5		
grafika zpracování			2,0			

další poznámky a hodnocení

v koordinační situaci – objekty okótovat, popisovat dimenze navržených přípojek, zřehlednit navržené zpevněné plochy

je dobrým zvykem umisťovat +/-0,000 na úrovni podlahy 1.np, je nevhodné mít na jednom výkresu více místností označené stejným kódem

schodiště, objekt pro bydlení, bez výtahu - dle přístupnosti ČSN 73 4001. průchodná šířka 1,2m, sklon méně než 28 stupňů, výška stupně méně než 160mm a šířka stupně více než 0,3m

nepopisovat ve výkresech dveře vzhůru nohama, v koupelnách 113, 208 by asi mělo být i umyvadlo

oddělení bytu od společných prostor pouze příčkou nevyhoví akusticky ani tepelně technicky

výtahová šachta správně dilatována od okolních konstrukcí, jen by řešení mělo být konzistentní ve všech

v bezprostřední blízkosti objektu zásadně spádovat terény od objektu

ve skladbě S1 s kačirkem je hydroakumulační vrstva navržena pro retenování vody na střeše, je to potřeba? Zvážit jestli je nutné do této skladby navrhovat XPS, asfaltové pásy se ze spodní strany neoddělují geotextilií

skladby podlah je vhodné navrhnout v tloušťkách po 5mm, prohodit pořadí vrstev kročejové a tepelné izolace - takto vám tu kročejovou izolaci na stavbě při provádění instalací zničí

ve výtahové šachtě nelze vést jiné instalace než týkající se provozu výtahu

1.6.2025

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení C – dobře

2,0