

Julie Chlebounová

Mateřská škola Velešín

ATELIER ŠESTÁKOVÁ – DVOŘÁK

LS 2024-2025

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	☐	1,5	☐	☐	☐	☐
rozsah práce	1,0	☐	☐	☐	☐	☐
úplnost	1,0	☐	☐	☐	☐	☐
věcná správnost technického řešení a detailů	☐	1,5	☐	☐	☐	☐
věcná správnost návrhu dispozice	☐	☐	☐	2,5	☐	☐
grafika zpracování	☐	☐	☐	2,5	☐	☐

další poznámky a hodnocení

koordinační situace – nepřehledné, zvýraznit navržené přípojky, navržené zpevněné plochy

dispoziční řešení – ve vstupní hale se kříží provozy, děti přes tento prostor chodí jak v botech ven, tak v přezuvkách do jednotlivých tříd, místnosti dětských WC – děti nemají kabinky, z tříd musí být průhled do místnosti dětských WC

zázemí jídelny - místnost 1.07 odpady: 2,6x2,6m a ze tří stran dveře – tedy využitelný prostor pro „odpady“ v jednom rohu, úklidové místnosti – chybí výlevky, a dřezy, malé místnosti s klozety – i ve školce platí, že vzdálenost křídla dveří v kterékoli poloze má být ve vzdálenosti min. 300 mm

obecně zpracovat na zpřehlednění výkresů

není tloušťka monolitických obvodových stěn (tl. 250mm) u tohoto přízemního objektu trochu

podstatný prvek prosklených příček je požadavek na bezpečnostní zasklení z obou stran a bezpečnostní

chválím za pěkně zpracované části požárně bezpečnostního řešení a zdravotně technického zařízení

31.5.2025

ing. vratislav jilek

celkové hodnocení C – dobře

2,0