

Karolína Myšková

Domov pro seniory, Velešín

ATELIER ŠESTÁKOVÁ – DVOŘÁK

LS 2024-2025

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	1,0					
rozsah práce		1,5				
úplnost	1,0					
věcná správnost technického řešení a detailů	1,0					
věcná správnost návrhu dispozice				2,5		
grafika zpracování	1,0					

další poznámky a hodnocení

schodiště byt „navrženo s mírným sklonem“ stále výškou stupně nesplňuje ČSN 73 4001, jako průchodnou šířku ramene bych viděl hodnotu 1,5m, nikoli 1,2m - nejedná se o bytový dům vysloveně jmenovaný v citované ČSN a pozor průchodná šířka není to samé, jako světlá šířka mezi stěnami – zábradelní madlo může do průchodné šířky zasahovat nejvýše 100mm v součtu a protože madla musí být na obou stranách schodiště, je nutné toto zohlednit v návrhu

koncepce tří v návrhu chybí úklidové místnosti, zázemí zaměstnanců – satny, jde-li o domov pro seniory dle Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, pak zajištění jídla probíhá v 2.1.1. (?) možná v protější neřešené budově, hygienu budou vysloveně zajímat sklady čistého a špinavého prádla ...

zápachové uzávěry do střešních vpustí asi vzhledem k veřejnosti nepřístupné střeše nejsou nutné

technicky a graficky je práce na dobré úrovni

1.6.2025

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B – velmi dobře

1,5