

Kseniya Kavalionak

Centrum pro seniory - Karlovy Vary

ATELIER ŠESTÁKOVÁ – DVOŘÁK

LS 2024-2025

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	1,0					
rozsah práce	1,0					
úplnost	1,0					
věcná správnost technického řešení a detailů	1,0					
věcná správnost návrhu dispozice		1,5				
grafika zpracování	1,0					

další poznámky a hodnocení

parkovací místa očíslovat, okótovat, krajní parkovací místo u stěny (před 1.21) nemá min. Šířku 2,75m, není tedy plnohodnotným parkovacím místem

schodiště v 1.np nesplňuje ČSN 73 4001 přístupnost (výška stupně)

společné chodby dle ČSN 73 4001 – průchodná šířka komunikačních prostor min. 1,5m

lékařské ordinace: vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť – tedy umyvadlo, dřez, prosklenou přičku a okna s polepem..

jako parotěsnicí vrstva by poslalčil pouze jeden asfaltový pás

kročejovou izolaci v podlahách rozdělit – na vrstvu tepelně izolační (+ vedení instalací) a nepřerušenou vrstvu kročejové izolace v tl. 30mm

svislé potrubí splaškové kanalizace by se v jádrech nemělo křížit s VZT odbočkami

celkově velmi pěkně zpracovaná práce, technicky na vysoké úrovni

1.6.2025

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení A – výborně

1,0