

Slovní zhodnocení

Hmotově i architektonicky rozhodně zajímavé řešení. Rozčlenění stavby různě řešenými tvary střešních ploch a použití vegetačních střech příjemně působících zejména při pohledu z chodeb 1.patra člení provozně ucelený domov seniorů tak, že nepůsobí jednotvárně. Návrh všech exteriérových ploch z betonu vytváří moderní a jednotící vzhled, v našich krajích poněkud neobvyklý. Již z vnějších pohledů bude tak vzbuzovat zájem o poznání této neobvyklé stavby umístěné jako solitér v rozlehlé zahradě. Velmi působivé je umístění a hmota kaple.

Dispoziční provoz je dobře navržen, jistou pochybnost pouze vzbuzuje, zda nebudou senioři v takto proskleném domě postrádat určitou intimitu. Rovněž návrh takového množství skládacích žaluzií se jeví poněkud přehnaný. Rozhodně je třeba, aby žaluzie i dveře otevírané do exteriéru byly řešeny tak, aby netrpěly srážkovou vlhkostí. Není jasné využití prostoru v patře nad kuchyní. Chybí pohledy z užších stran objektu. Úzký koridor mezi hmotami s obytnými místnostmi působí poněkud depresivně. Pěkně jsou vypracované stavební detaily, v tabulkách je třeba doplnit popis materiálu dřevěných prvků. Pro zasouvací dveře nestačí tl.příčky 100 mm.

Konstrukční řešení je jednoduché vzhledem k použití ŽB téměř v plném rozsahu. Je doloženo výpočty. Bude důležité zajistit skutečné hydroizolační opatření a ochranu proti změnám povětrnosti. Týká se i žlabů pro odvod srážkové vody. Z TZB je pozitivně hodnoceno využití telených čerpadel a návrh podlahového vytápění. Nevytápěné prostory schodišť a komunikací jsou diskutabilní – senioři mají rádi teplo. Je třeba mít na paměti problematiku rozvodů na betonových konstrukcích, navržení vedení elektro v drážkách znamená další úpravu betonového povrchu. Části PBR a postupu výstavby jsou vypracovány dostatečně. Otázkou je nutnost použití vysokého jeřábu.

Formální a grafické zpracování projektu, úplnost

Projekt je vypracován komplexně, splňuje zadání a graficky je vypracován na velmi dobré úrovni. Z návrhu interiéru kaple je zřejmý přístup autora k návrhu celého objektu. Je navržen velmi meditativní prostor, jednoduchý se zajímavým osvětlením. Všechny přílohy jsou přiloženy.

Otázky k obhajobě

Odůvodnit nutnost návrh velkých prosklených ploch z hlediska budoucích uživatelů a s tím související energetické náročnosti a nadměrné množství dřevěných skládacích žaluzií v celém objektu, jejich ovládání a estetického vnímání z exteriéru.

Závěrečné shrnutí a návrh známky

Velmi zajímavé hmotové řešení, poněkud neobvyklé využití betonu na střeších, a v betonu dobře působící dřevěné rámy oken, dřevěné dveře i žaluzie. Velmi působivý interiér kaple.

Projekt má drobné formální nedostatky, ale vzhledem k odvážnému přístupu autora k tématu a přesto respektování lokality v blízkosti zámku hodnotím bakalářskou práci **stupněm A – výborně**.