

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Domov pro seniory Velešín
Jméno autora:	Lucie Tížková
Typ práce:	bakalářská
Fakulta:	Fakulta architektury (FA)
Ústav:	Ústav nauky o budovách
Vedoucí práce:	Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.
Ateliér:	Ateliér Šestáková-Dvořák

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Splnění zadání, rozsah práce, úplnost	1,0					
Celková kvalita projektu	1,0					
Vývoj projektu od ATZBP	1,0					
Správnost technického řešení		1,5				
Grafická a odborná úroveň zpracování	1,0					
Přístup autorky/autora	1,0					
Souhrnné hodnocení	1,1					

Splnění zadání, rozsah práce, úplnost

Předmětem bakalářské práce je dokumentace návrhu domova pro seniory, situovaného v klidném prostředí farské zahrady v jihočeském městě Velešín. Návrh objektu je účelně členěn: západní část je určena pro seniory s vyššími nároky na péči, východní část pro samostatnější obyvatele a severní část zahrnuje sdílené prostory. Práce je zpracována v požadovaném rozsahu a po obsahové stránce je kompletní.

Celková kvalita projektu

Projekt je zpracován pečlivě a komplexně, s vysokou měrou koncepčního přístupu a vysokou úrovní technického řešení. Míra podrobnosti stavebně-konstrukční části odpovídá zadání i složitosti navrhovaného objektu.

Vývoj projektu od ATZBP

Projekt respektuje základní parametry a charakter původního architektonického řešení. Architektonická koncepce i dispoziční uspořádání zůstávají v souladu s výchozím návrhem a dále jej racionálně rozvíjejí v duchu střídme a funkční účelnosti, na níž je založen.

Správnost technického řešení

- 1/ Architektonicko-stavební část obsahuje všechny předepsané výstupy a je zpracována kvalitně. Výjimku tvoří drobné nelogičnosti, např. některé rozměry a otevírání dveří ve směru od stěn, chybějící informace v koordinační situaci.
- 2/ Požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, zraku a sluchu jsou správně řešeny. Za chybu lze považovat pouze nevhodné otevírání dveří dovnitř u některých bezbariérových koupelen.
- 3/ Interiérová část se zabývá typickým pokojem, v rozsahu odpovídajícím zadání.
- 4/ Ostatní části projektu, včetně požární bezpečnostního řešení, technických instalací a zásad organizace výstavby, jsou rovněž zpracovány v předepsaném rozsahu.

Grafická a odborná úroveň zpracování

Grafické zpracování je kultivované a na velmi dobré úrovni. Výkresy jsou přehledné, čitelné a informačně srozumitelné.

Přístup autorky/autora

Lucie práci konzultovala průběžně, přistupovala k ní koncepčně, systematicky a s výrazným tvůrčím nasazením.



III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **A - výborně**.

Praha, 6. 6. 2025

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.