

Lucie Tížková

Domov pro seniory Velešín

ATELIER ŠESTÁKOVÁ – DVOŘÁK

LS 2024-2025

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	☐	☒	☐	☐	☐	☐
rozsah práce	☒	☐	☐	☐	☐	☐
úplnost	☒	☐	☐	☐	☐	☐
věcná správnost technického řešení a detailů	☐	☒	☐	☐	☐	☐
věcná správnost návrhu dispozice	☐	☒	☐	☐	☐	☐
grafika zpracování	☐	☒	☐	☐	☐	☐

další poznámky a hodnocení

koordinační situace – navrhovaný objekt okótovat, okótovat odstupy od stávajících staveb, definovat jasné výšku atiky, zakreslit navrhované technické napojení na stávající síť (zařízení staveniště bych vyjma jeřábu, nekreslil)

výkres základů okótovat

0.17.1. šatny muži – dveře do WC kabiny by se daly otočit ven, takto je křídlo blíže než 30cm od klozetu (o patra výše rovněž)

orientace dveří z komunikačních jader – nebylo by praktičtější dveře otočit jako v 2.19?

lícové zdivo ve formě stínění - jakým způsobem bude zajištěno čištění pouze výklopných, nebo dokonce komplet fixních výplní v umístění za stínící prokládanou fasádou z lícového zdiva (O03, O06)? U oken, kde je zastíněno pouze výklopný díl, jak vypadá vnější parapet na přechodu těchto dvou ploch?

skladby podlah - jejich tloušťka by v návrhu měla být shodná s tloušťkou zobrazenou v řezech

schodišťová ramena musí být od objektu akusticky dilatována, nebo musí být přenos kročejového hluku do konstrukce zajištěn jiným způsobem (řez příčný AA)

nenavrhovat podlahové vytápění do sprchových koutů – vysychají potom sifony

5.6.2025

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení B – velmi dobře

1,5