

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Komunitní bydlení ve Velešíně
Jméno autora:	Lucie Císařová
Typ práce:	bakalářská
Fakulta:	Fakulta architektury (FA)
Ústav:	Ústav nauky o budovách
Vedoucí práce:	Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.
Ateliér:	Ateliér Šestáková-Dvořák

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Splnění zadání, rozsah práce, úplnost	1,0					
Celková kvalita projektu	1,0					
Vývoj projektu od ATZBP	1,0					
Správnost technického řešení			2,0			
Grafická a odborná úroveň zpracování	1,0					
Přístup autorky/autora	1,0					
Souhrnné hodnocení	1,2					

Splnění zadání, rozsah práce, úplnost

Bakalářská práce se zabývá jedním ze tří objektů komunitního bydlení navržených v rámci architektonické studie umístěné ve farské zahradě v jihočeském Velešíně. Jedná se o část se sdílenými byty.

Zadaný rozsah byl zpracován kompletně a v požadované míře podrobnosti.

Celková kvalita projektu

Technické řešení projektu je zpracováno kvalitně, úroveň podrobnosti odpovídá požadavkům zadání a péče o architektonicko-stavební detaily je na velmi dobré úrovni.

Vývoj projektu od ATZBP

Bakalářská práce respektuje původní charakter a parametry návrhu obsažené ve studii. Projektové upřesnění dispozice v 1. PP přispělo ke zvýšení uživatelské praktičnosti. Uspořádání dílny bylo dopracováno s ohledem na konkrétní potřeby budoucích uživatelů. Pokoje se sdílenými kuchyněmi byly v projektu dopracovány s důrazem na zvýšení míry soukromí a akustické pohody uživatelů.

Správnost technického řešení

1/ Architektonicko-stavební řešení obsahuje všechny požadované náležitosti a celkové zpracování je na vysoké úrovni, přesto se vyskytují drobné nedostatky, např.:

- u některých pokojů nejsou dveře navrženy s logickým směrem otevírání;
- detail zateplení vykonzolovaných desek před okny pokojů se liší v 1. NP a 2. NP;
- dýhovaná dřevotříska použitá pro vstupní dveře nemusí být dostatečně odolná vůči degradaci povětrností;
- zábradelní výplň u lodžii nemusí splňovat požadavky proti prolomení.

2/ Základní požadavky na přístupnost jsou splněny, avšak průchodná šířka chodeb a schodišťového ramene by měla být větší.

3/ Stavebně konstrukční řešení je zpracováno v požadovaném rozsahu.

4/ Požární bezpečnostní řešení je zpracováno v požadovaném rozsahu.

5/ Technika prostředí staveb a zásady organizace výstavby jsou řešeny v odpovídajícím rozsahu a podrobnosti.

6/ Interiér sdíleného pokoje typické obytné buňky je přehledně a kvalitně popsán, včetně potřebné míry detailu.



Grafická a odborná úroveň zpracování

Grafické zpracování projektu je velmi zdařilé.

Přístup autorky/autora

Lucie konzultovala práci průběžně, přistupovala k ní koncepčně a systematicky.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **A - výborně**.

Praha, 6. 6. 2025

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.