

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Lezecká stěna Mstěnice
Jméno autora:	Vojtěch Cimbůrek
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta architektury (FA)
Katedra/ústav:	Ústav navrhování III
Vedoucí práce:	prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
Pracoviště vedoucího práce:	Ateliér 703. Hájek-Hulín

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

středně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Úkol studentů bylo vhodnou zástavbou vybavit nově navržený pás/most okolo bývalé středověké vesnice Mstěnice. Autor se ve studii zabýval objektem lezeckého centra. Prostor je členěn radikálně na prostory čistě pro lezení a na prostory zázemí a služebního bytu. Zadáním bakalářské práce byl tento objekt dále rozpracovat po technické a konstrukční stránce tak, aby se prověřila vhodnost navrženého řešení ze studie.

Splnění zadání a hodnocení práce

splněno

Všechny části jsou zpracovány pečlivě a zadání bylo splněno. Autorovi se v další fázi PD celkem zdařile podařilo překlopit návrh ze studie, ze které ovšem do následné fáze přešla i řada prostorově stísněných, resp. neoptimálních řešení. Toto se projevuje např. v rozpracování interiéru šatny, kde je v podivně roztříštěném prostoru utopeno šest šatních skříněk, hygienické zázemí je minimální s nešťastně orientovaným WC.

Atypické řešení světlíků není dostatečně řešeno, resp. není vidět (chybí druhý řez nebo detail řezu fasádou).

Jako drobné opomenutí upozorňuji na návrh umístění čidla EPS v lezeckém prostoru 1. NP – v čem by mohl být problematický?

Samostatnou kapitolou, kterou neumím snadno posoudit a na kterou jsme nekladli velký důraz, je nestandardní zakládání na mostní konstrukci.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A

Student k práci přistupoval velmi odpovědně a příkladně.

Formální stránka a rozsah práce

C

Po formální stránce je práce zpracována důsledně a pečlivě. Rozsah a výběr stavebních detailů by mohl mapovat problematická místa stavby. Nestandardní mnohostěnné vnitřní prostory by si zasloužily řešení v BIM nebo důkladnější prověření z hlediska interiéru.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Přes drobné výhrady považuji práci ve jejím celku za uspokojivě zvládnutou.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B**.

Datum: 4. 6. 2024

Podpis:

